

## 第三章 采购需求

### 一、采购清单

序号	名称	单位	数量	参考品牌	备注
<b>机关 2 楼档案室</b>					
1	柜式七氟丙烷自动灭火装置 (GQQ150)	套	3.00	海湾 GST 系列、诺蒂菲尔、江森	安装在档案室室内，含柜体、150L 储瓶、高压瓶头阀、电磁阀、压力传感器和高压管件。
2	七氟丙烷药剂 (HFC-227ea)	公斤	405.00		150L 储瓶每瓶充装 135kg
3	气体灭火控制器 (GST/QKP-01)	台	1.00		安装在档案室门口，含系统编程和调试
4	气体喷洒指示灯 (GST/LD-8317)	盏	2.00		安装在档案室门上方
5	紧急启停按钮 (GST/LD/8318)	只	2.00		安装在档案室门右边
6	声光报警器 (GST/100B)	个	4.00		安装在档案室门右上方，室内外各一个
7	智能感烟探测器 (GD-G3)	个	6.00		安装在档案室室内
8	智能感温探测器 (ZCD-G3N)	个	12.00		安装在档案室室内
9	系统联网线 ZR-RVV2*1.5	卷	4.00		安装在档案室室内
10	系统电源线 ZR-RVV2*2.5	卷	3.00		安装在档案室室内
11	电线保护管 DN25	米	390.00		安装在档案室室内
12	小计				
<b>恩施信息监控分中心 1 楼大档案室</b>					
1	柜式七氟丙烷自动灭火装置 (GQQ150)	套	4.00	海湾 GST 系列、诺蒂菲尔、江森	安装在档案室室内，含柜体、150L 储瓶、高压瓶头阀、电磁阀、压力传感器和高压管件。
2	七氟丙烷药剂 (HFC-227ea)	公斤	540.00		150L 储瓶每瓶充装 135kg
3	气体灭火控制器 (GST/QKP-01)	台	1.00		安装在档案室门口，含系统编程和调试
4	气体喷洒指示灯 (GST/LD-8317)	盏	2.00		安装在档案室门上方
5	紧急启停按钮 (GST/LD/8318)	只	2.00		安装在档案室门右边

序号	名称	单位	数量	参考品牌	备注
6	声光报警器 (GST/100B)	个	4.00		安装在档案室门右上方,室内外各一个
7	智能感烟探测器 (GD-G3)	个	10.00		安装在档案室室内
8	智能感温探测器 (ZCD-G3N)	个	22.00		安装在档案室室内
9	系统联网线 ZR-RVV2*1.5	卷	7.00		安装在档案室室内
10	系统电源线 ZR-RVV2*2.5	卷	5.00		安装在档案室室内
11	电线保护管 DN25	米	710.00		安装在档案室室内
12	小计				
<b>恩施信息监控分中心 1 楼小档案室</b>					
1	柜式七氟丙烷自动灭火装置 (GQQ90)	套	1.00	海湾 GST 系列、诺蒂菲尔、江森	安装在小档案室室内,含柜体、90L 储瓶、高压瓶头阀、电磁阀、压力传感器和高压管件。
2	七氟丙烷药剂 (HFC-227ea)	公斤	81.00		150L 储瓶每瓶充装 135kg
3	气体灭火控制器 (GST/QKP-01)	台	1.00		安装在小档案室门口,含系统编程和调试
4	气体喷洒指示灯 (GST/LD-8317)	盏	2.00		安装在小档案室门上方
5	紧急启停按钮 (GST/LD/8318)	只	2.00		安装在小档案室门右边
6	声光报警器 (GST/100B)	个	3.00		安装在小档案室门右上方,室内外各一个
7	智能感烟探测器 (GD-G3)	个	3.00		安装在小档案室室内
8	智能感温探测器 (ZCD-G3N)	个	5.00		安装在小档案室室内
9	系统联网线 ZR-RVV2*1.5	卷	1.00		安装在小档案室室内
10	系统电源线 ZR-RVV2*2.5	卷	1.00		安装在小档案室室内
11	电线保护管 DN25	米	100.00		安装在小档案室室内

注：本部分采购需求中参考品牌供供应商选择其一。若供应商提供的产品非参考品牌，做废标处理。

## 二、商务要求

### 1. 交货期、交货地点及质保期

详见第一章第一款要求。

交货地点：湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司、恩施信息监控分中心。

## 2. 报价范围报价方式

1) **本项目采用清单报价。**总报价应包含采购、运输、安装、调试、辅材、交通通行费、人工、售后服务、管理、税金等所有费用。供应商应充分考虑项目中各种费用。

2) 所有报价以人民币报价，供应商需按招标文件中的要求填写分段单价、报价总价及其它事项，并由法人代表或授权代表签署（若为授权代表签署，需要提供法人代表签署的授权书并加盖公章）

3) 供应商报价应为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

4) 供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，供应商应充分考虑各类市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价。供应商不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。

## 3. 付款方式

采购人验收合格后供应商须提供合同总额 5%的银行保函作为项目质保金后，采购人一次性支付合同全款。

## 4. 验收

采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照磋商文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

## 5. 其他要求

1) 供应商须提供安全承诺书（包括：派驻人员如发生工伤、人身安全事故，由公司自行承担一切责任和费用，与采购人无关。公司所派驻的作业人员与采购人无劳动关系，不产生任何劳动争议，采购人不承担任何责任。保证采购人的设施设备不受损坏，如发生损坏由公司赔偿等。），不提供为未实质性响应采购文件要求，作废标处理；

2) 质保期内非人为损坏的成交供应商须免费维护，且提供的设备出厂日期为近 6 个月。

3) 因武汉安装地点主楼已有消防系统，本次采购须能与原消防系统联机使用。

4) 供应商须负责恩施信息监控分中心 1 楼大档案室内安装空间的场地清理，将拟安装处所堆放的档案完好的移至指定地点存放。